

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 1.**  
Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ №8

Место нахождения (адрес) ст. Воздвиженская, ул. Садовая, 15

Форма собственности объекта муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Е.В. Боднарь

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

2.1. Участки и территории				Примечание <sup>1,2</sup> / Замечания по несоответствию
Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Соответствует / не соответствует	
<b>Вход на территорию:</b>				
К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении				
К	не более 1,4-1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4	
- высота порога или перепад у калитки				
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
О, С	12-15 см.		п. 4.1.12	
- высота подьема ступеней				
О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12	
- ширина ступеней				
О, С	наличие		п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней				
О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.				
С	наличие		п. 4.1.12	
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5м				
С	наличие		п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней				
К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: <sup>3</sup>				

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10%		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/звезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.3

	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>			отсутствует	<b>не требуется</b>
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 <b>не требуется</b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:



				Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	
- поручни на высоте	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подьема ступеней	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- ширина ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	имеется	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	не	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	не	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			соответствует	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 4.1.15 с одной стороны
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	не	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	
- на высоте	К	0,7 м.	не	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	не	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>			соответствует	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3

	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	имеется	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	<b>не требуется</b>
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4 <b>не требуется</b>
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 <b>не требуется</b>
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.д.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:			отсутствуют	
- на стенах	С	не более 10 см.		п. 5.2.7

	Категория инсталляций <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.		п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	имеются	п. 5.2.15 с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 5.2.16
Тактильный наполненный указатель за 60 см. перед ступеней сверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги):			отсутствует	
- высота одного подьема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:				
- на высоте	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15



	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующей внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	
<b>Двери, входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	отсутствует	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м, размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж _____</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при доступе сверху или снизу	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				



	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _____</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	1,4 м.	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		отсутствует	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (булжарное общество, здание «Х»)»

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект недоступен	X	X	X	X	X

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках</p> <p>На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов</p> <p>Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012</p> <p>Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа</p> <p>Обустроить пандус высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%</p> <p>Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не менее 1,0 м.</p> <p>Установить указатели направления движения для инвалидов</p>



	<p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> <p>На пути движения перепады высот более 1,4 см.</p> <p>Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p>

	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршруту) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.</p>
Зона оказания услуги	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях      высоте от 1,5 м. до 4,5 м.</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p>
Средства информации	<p>Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p>

	Установить речевой информатор Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации
--	--

«1» августа 2016г.

Ведущий специалист-эксперт УСЭН в Курганском районе

О.О.Курочкина